



Avvertenze in materia di sicurezza per le aziende estere presso la sede di Lampoldshausen



222

Chiamata d'emergenza (incendio, infortunio, emergenza): 222 (24 h)
Chiamata d'emergenza da telefoni (cellulare) esterni: +49 (0) 6298/28-222

Dove	è successo?	Quali	lesioni vengono riportate?
Cosa	è accaduto?	Attendere	ulteriori domande!
Quanti	sono i feriti?		

Comportamento in caso di allarme antincendio:

Segnale di allarme antincendio: — — — Segnalazione acustica duratura per 3 volte ogni 12s

Recarsi in una zona sicura
Portare con sé le persone bisognose

In caso di allarme o evacuazione, cercare immediatamente il punto di raccolta assegnato all'edificio. Non ostacolare gli interventi di soccorso.
Tenere libere le vie di accesso per le squadre di intervento.



Comportamento in caso di allarme gas:

Segnale di allarme gas :  Sirena di 15s

Rimanere nell'edificio e chiudere porte e finestre. Se ci si trova all'aperto, abbandonare l'area di pericolo, se possibile trasversalmente alla direzione del vento.
Cercare un edificio chiuso che si trovi nelle vicinanze.



Cessato allarme:

Segnale di cessato allarme :  segnalazione acustica duratura di 15s



Comportamento presso la sede:

Gli utenti sono tenuti a osservare e rispettare i regolamenti aziendali interni in materia di protezione sul lavoro, ambientale e antincendio.

Indossare il proprio tesserino di riconoscimento in modo visibile.

È vietato fotografare e filmare.

L'area è videosorvegliata.

I semafori rossi segnalano una zona di pericolo. Non è possibile accedere all'area. Un semaforo giallo lampeggiante segnala un pericolo imminente nelle immediate vicinanze. Abbandonare l'area.

Le luci rosse all'uscita dell'edificio segnalano una zona di pericolo. L'edificio non può essere abbandonato. Una luce gialla lampeggiante indica una zona di pericolo nelle vicinanze. È possibile abbandonare l'edificio con cautela.

Non è possibile entrare a piedi o con mezzi motorizzati nelle aree bloccate. Non camminare/guidare attraversando liquidi fuoriusciti, solidi sconosciuti, polveri o nubi di gas.

Non è possibile accedere, rimuovere o disattivare senza autorizzazione i dispositivi elettronici, di estinzione e sicurezza, nonché i meccanismi di protezione.


Rispettare le indicazioni degli altoparlanti, ad esempio per gli avvisi sperimentali.

Seguire scrupolosamente le direttive del coordinatore, della centrale di sicurezza, dei Vigili del fuoco o del servizio di vigilanza aziendale.

Prestare attenzione ai piani di fuga e salvataggio esposti, nonché ai cartelli inerenti le norme per la protezione antincendio.

Esiste un divieto di decollo, volo e atterraggio per i sistemi aerei con e senza equipaggio.

La centrale per la sicurezza è disponibile al numero +49 6298 28-220



Nell'area sono valide le norme per la circolazione stradale:

La velocità massima consentita è di 30 km/h.

I veicoli in fase di parcheggio non devono bloccare l'accesso ai dispositivi di sicurezza e ostacolare il traffico, inoltre devono essere posizionati esclusivamente negli appositi spazi di parcheggio assegnati o contrassegnati. Le aree di collocazione degli apparecchi di estinzione e soccorso devono essere sempre tenute libere. La ricarica dei veicoli elettrici è consentita solo presso i punti di ricarica ufficialmente designati.



Area di sicurezza:

L'accesso agli impianti sperimentali e di alimentazione (banchi prova, stazioni di rifornimento, laboratori, ecc.) non è consentito in assenza di autorizzazione. Rispettare le relative indicazioni per la sicurezza! Qualora necessario, indossare l'equipaggiamento di protezione necessaria. In quest'area è assolutamente vietato fumare al di fuori degli appositi spazi.

La presenza di questi simboli o di simboli simili come contrassegno su contenitori, fusti e impianti indica la presenza di pericolo relativamente ai contenuti. Durante le operazioni, attenersi alle disposizioni della corrispondente scheda tecnica per la sicurezza/manuale di istruzioni. Segnalare immediatamente al numero 222 danni da sversamenti e altri pericoli ambientali.

Per i seguenti interventi è necessaria una preventiva autorizzazione scritta:

- Per interventi che interessino polveri, calore e fuoco
- Interventi all'interno di contenitori, fosse e spazi ristretti
- Superare i dispositivi di segnalazione di pericolo
- Aprire le tubature
- Lavorare in zone Ex

Nelle aree con pericolo di esplosione, appositamente contrassegnate (triangolo giallo con le lettere nere "Ex"), non è possibile portare con sé o utilizzare dispositivi che potrebbero tramutarsi in una fonte di accensione, ad esempio accendini e telefoni cellulari. Gli interventi da eseguire nell'area di sicurezza "Ex" devono essere effettuati esclusivamente con mezzi conformi alle direttive per la sicurezza "Ex" ("ATEX")

